

令和3年度水道事業業務月報

令和3年4月分

項 目		前月末日累計	当 月 分	当月末日累計		
給水区域内人口 (A)		170,342 人	△ 27 人	170,315 人		
給 水 人 口 (B)		169,627 人	△ 26 人	169,601 人		
普及率 (B/A×100)		99.58 %	— %	99.58 %		
給水区域内戸数		78,986 戸	176 戸	79,162 戸		
給水戸数		78,655 戸	176 戸	78,831 戸		
* 取水量	浄水場及び配水場	坂戸	地下水	— m ³	167,788 m ³	167,788 m ³
			県水	— m ³	215,248 m ³	215,248 m ³
			計	— m ³	383,036 m ³	383,036 m ³
	鶴ヶ島	地下水	— m ³	152,512 m ³	152,512 m ³	
		県水	— m ³	1,033,147 m ³	1,033,147 m ³	
		計	— m ³	1,185,659 m ³	1,185,659 m ³	
	多和目	地下水	— m ³	0 m ³	0 m ³	
		県水	— m ³	73,384 m ³	73,384 m ³	
		計	— m ³	73,384 m ³	73,384 m ³	
	合計	地下水	— m ³	320,300 m ³	320,300 m ³	
割合		— %	19.51 %	19.51 %		
県水		— m ³	1,321,779 m ³	1,321,779 m ³		
割合		— %	80.49 %	80.49 %		
計		— m ³	1,642,079 m ³	1,642,079 m ³		
* 配水量	坂戸浄水場		— m ³	381,379 m ³	381,379 m ³	
	鶴ヶ島浄水場		— m ³	1,167,125 m ³	1,167,125 m ³	
	多和目配水場		— m ³	72,164 m ³	72,164 m ³	
	計 (C)		— m ³	1,620,668 m ³	1,620,668 m ³	
	1日当たり	最大	月 日	— m ³	4月15日 56,196 m ³	4月15日 56,196 m ³
		平均		— m ³	54,022 m ³	54,022 m ³
		最小	月 日	— m ³	4月17日 50,556 m ³	4月17日 50,556 m ³
	1人1日	最大		— リットル	331 リットル	331 リットル
平均			— リットル	319 リットル	319 リットル	
最小			— リットル	298 リットル	298 リットル	
* 口径別有収水量	13 mm		— m ³	191,870 m ³	191,870 m ³	
	20 mm		— m ³	1,071,648 m ³	1,071,648 m ³	
	25 mm		— m ³	53,796 m ³	53,796 m ³	
	40 mm		— m ³	89,632 m ³	89,632 m ³	
	50 mm		— m ³	34,876 m ³	34,876 m ³	
	50 mm(電磁)		— m ³	1,362 m ³	1,362 m ³	
	75 mm		— m ³	49,005 m ³	49,005 m ³	
	75 mm(電磁)		— m ³	333 m ³	333 m ³	
	100 mm		— m ³	30,419 m ³	30,419 m ³	
	150 mm		— m ³	0 m ³	0 m ³	
	その他		— m ³	0 m ³	0 m ³	
計 (D)		— m ³	1,522,941 m ³	1,522,941 m ³		
有収率 (D/C×100)		— %	— %	93.97 %		
配水管延長 (φ50以上)		625,974.0 m	0.0 m	625,974.0 m		
消火栓設置数	双口	17 基	0 基	17 基		
	単口	2,529 基	0 基	2,529 基		
	計	2,546 基	0 基	2,546 基		
* 受託工事申請件数		— 件	133 件	133 件		

(注) *の項目は年度内数値