水道水中の放射性物質の測定結果（2012年3月16日以降）

指標値　放射性ヨウ素・・・300Bq/Kg （乳児は、100Bq/Kg）
放射性セシウム・・・200Bq/Kg（2012年3月31日まで）
2012年4月以降の新たな目標値 放射性セシウム（セシウム134及びセシウム137の合計）・・・10Bq/Kg
単位：Bq/Kg

採水場所 / 採水年月日	坂戸浄水場（出口水） 放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	鶴ヶ島浄水場(出口水） 放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	多和目配水場(出口水） 放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	坂戸浄水場(自己水） 放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）	鶴ヶ島浄水場(自己水） 放射性ヨウ素（131） 放射性セシウム（134） 放射性セシウム（137）
2012年3月16日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年3月23日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年3月30日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年4月6日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年4月13日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年4月20日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年4月27日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年5月2日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満
2012年5月11日	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満	検出限界値未満

※　測定結果は、NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータで分析した検査結果で、検出限界値は各5Bq/Kgです。
検査機関は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団です。