

令和8年度水道事業業務月報

令和8年5月分

| 項 目 | | 前月末日累計 | 当 月 分 | 当月末日累計 | | |
|---------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 給水区域内人口 (A) | | 168,740 人 | △ 135 人 | 168,605 人 | | |
| 給水人口 (B) | | 168,091 人 | △ 134 人 | 167,957 人 | | |
| 普及率 (B/A×100) | | 99.62 % | — % | 99.62 % | | |
| 給水区域内戸数 | | 84,185 戸 | △ 29 戸 | 84,156 戸 | | |
| 給水戸数 | | 83,862 戸 | △ 29 戸 | 83,833 戸 | | |
| * 取水量 | 浄水場及び配水場 | 坂戸 | 地下水 | 164,615 m ³ | 181,755 m ³ | 346,370 m ³ |
| | | | 県水 | 131,481 m ³ | 124,566 m ³ | 256,047 m ³ |
| | | | 計 | 296,096 m ³ | 306,321 m ³ | 602,417 m ³ |
| | 鶴ヶ島 | 地下水 | 110,694 m ³ | 123,504 m ³ | 234,198 m ³ | |
| | | 県水 | 1,102,311 m ³ | 1,138,906 m ³ | 2,241,217 m ³ | |
| | | 計 | 1,213,005 m ³ | 1,262,410 m ³ | 2,475,415 m ³ | |
| | 多和目 | 地下水 | 0 m ³ | 0 m ³ | 0 m ³ | |
| | | 県水 | 69,301 m ³ | 72,869 m ³ | 142,170 m ³ | |
| | | 計 | 69,301 m ³ | 72,869 m ³ | 142,170 m ³ | |
| | 合計 | 地下水 | 275,309 m ³ | 305,259 m ³ | 580,568 m ³ | |
| | | 割合 | 17.44 % | 18.60 % | 18.03 % | |
| | | 県水 | 1,303,093 m ³ | 1,336,341 m ³ | 2,639,434 m ³ | |
| | | 割合 | 82.56 % | 81.40 % | 81.97 % | |
| 計 | | 1,578,402 m ³ | 1,641,600 m ³ | 3,220,002 m ³ | | |
| * 配水量 | 坂戸浄水場 | | 292,435 m ³ | 298,298 m ³ | 590,733 m ³ | |
| | 鶴ヶ島浄水場 | | 1,193,849 m ³ | 1,242,166 m ³ | 2,436,015 m ³ | |
| | 多和目配水場 | | 66,595 m ³ | 70,114 m ³ | 136,709 m ³ | |
| | 計 (C) | | 1,552,879 m ³ | 1,610,578 m ³ | 3,163,457 m ³ | |
| | 一日当たり | 最大 | 4月11日 53,703 m ³ | 5月19日 54,175 m ³ | 5月19日 54,175 m ³ | |
| | | 平均 | 51,763 m ³ | 51,954 m ³ | 51,860 m ³ | |
| | | 最小 | 4月4日 48,891 m ³ | 5月3日 48,591 m ³ | 5月3日 48,591 m ³ | |
| | 一人一日 | 最大 | 319 リットル | 323 リットル | 323 リットル | |
| | | 平均 | 308 リットル | 309 リットル | 309 リットル | |
| | | 最小 | 291 リットル | 289 リットル | 289 リットル | |
| * 口径別有収水量 | 13 mm | | 167,195 m ³ | 251,615 m ³ | 418,810 m ³ | |
| | 20 mm | | 1,024,229 m ³ | 985,232 m ³ | 2,009,461 m ³ | |
| | 25 mm | | 55,796 m ³ | 46,178 m ³ | 101,974 m ³ | |
| | 40 mm | | 99,382 m ³ | 79,982 m ³ | 179,364 m ³ | |
| | 50 mm | | 29,420 m ³ | 20,487 m ³ | 49,907 m ³ | |
| | 75 mm | | 41,804 m ³ | 14,147 m ³ | 55,951 m ³ | |
| | 100 mm | | 27,211 m ³ | 0 m ³ | 27,211 m ³ | |
| | 50 mm(電磁) | | 5,113 m ³ | 1,914 m ³ | 7,027 m ³ | |
| | 150 mm | | 0 m ³ | 0 m ³ | 0 m ³ | |
| | 75 mm(電磁) | | 65 m ³ | 4,891 m ³ | 4,956 m ³ | |
| | 親子水量差分(調定済) | | 0 m ³ | 0 m ³ | 0 m ³ | |
| | 私設消火栓 | | 0 m ³ | 0 m ³ | 0 m ³ | |
| | 特別販売 | | 0 m ³ | 0 m ³ | 0 m ³ | |
| | 計 (D) | | 1,450,215 m ³ | 1,404,446 m ³ | 2,854,661 m ³ | |
| 有収率 (D/C×100) | | 93.39 % | — % | 90.24 % | | |
| 配水管延長 (φ50以上) | | 637,614.0 m | 0.0 m | 637,614.0 m | | |
| 消火栓設置数 | 双口 | 14 基 | 0 基 | 14 基 | | |
| | 単口 | 2,547 基 | 0 基 | 2,547 基 | | |
| | 計 | 2,561 基 | 0 基 | 2,561 基 | | |
| *給水装置工事申請件数 | | 117 件 | 82 件 | 199 件 | | |

(注) *の項目は年度内数値